

**Информация
по котельным Теплогенерирующего комплекса
на 01.11.2017 г.**

№ п/п	Наименование котельной (адрес)	Установленная мощность, Гкал/ч	Доступная мощность котельной, Гкал/ч
1	2	3	4
Кировский ТГУ			
1	ул. Мельничная, 2 (отопительная)	54,72	12,51
2	ул. Авиагородок, 9а (отопительная)	50,73	14,78
3	ул. Дмитриева, 8/5 (отопительная)	17,20	отсутствует
4	ул. Перова, 43а (отопительная)	57,00	8,95
5	ст. Карбышево-2 (отопительная)	0,59	0,36
Центральный ТГУ			
1	пос. Крутая Горка, ул. Российская, 4а (отопительная)	29,07	5,16
2	ул. 4-я Северная, 180 (отопительная)	106,40	25,85
3	мкр. Загородный, 12 (отопительная)	7,74	отсутствует
4	пос. Большие Поля, ул. Комсомольская, 3 (отопительная)	13,26	9,03
5	пос. Береговой, ул. Иртышская, 1/3 (отопительная)	27,08	5,95
6	пос. Степной, ул. 40 лет Ракетных войск, 23 (отопительная)	8,26	4,04
7	пос. Осташково, ул. Ноябрьская, 15 (отопительная)	0,60	0,23
8	ул. Завертяева, 9/1 (технологическая)	1,14	0,79
9	ул. Березовая, 3 (технологическая)	1,14	0,57
10	ул. Красных Зорь, 54в (технологическая)	1,14	0,11
Ленинский ТГУ			
1	ул. 1-ой Красной звезды, 49 (отопительная)	31,71	отсутствует
2	ул. К. Заслонова, 2 (отопительная)	64,83	17,32
3	пос. Светлый-225 (отопительная)	28,50	3,34
4	ул. 19-я Марьяновская, 40/1 (отопительная)	17,10	1,87
5	пос. Черёмушки, 14 в/городок, 72 (отопительная)	26,51	8,88
6	пос. Карьер, ул. Гуртьевской дивизии, 7 (отопительная)	0,34	0,15
7	ул. Архиепископа Сильвестра, 21 (отопительная)	10,32	отсутствует
8	ул. 4-я Ленинградская, 48 (отопительная)	3,44	0,59
9	пос. Новая Станица, ул. Поморцева, 50/1 (отопительная)	0,18	0,08
10	пос. Черемуховское, ул. Захаренко, 29/1 (отопительная)	0,40	0,13

Руководитель ПГ



О.Э. Валицкая